

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Краснодарский край г. Краснодар ул. Дзержинского, 95/1, (861) 224-04-35
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Краснодарский край г. Ейск ул. Красная, 68/1, (86132) 4-33-01
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 113 / 1 / 6
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

детский сад комбинированного вида №29 г. Ейска Муниципального
образования Ейский район

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
г. Ейска и Ейского района по пожарному надзору № 113
(наименование органа ГПН)

от «12» апреля 2018 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин.
«08» мая 2018 г. по 15 ч. 00 мин. «31» мая 2018 г.,
проведена проверка заместителем начальника ОНД и ПР Ейского района
(должность, звание, фамилия, инициалы)

подполковником внутренней службы Лукьяновым Ю.А. здания и помещений
государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

МБДОУ ДСКВ № 29 г. Ейска расположенного по адресу: Ейский район,
наименование объекта надзора и его адрес)

г. Ейск ул. Советов, 76

совместно с заведующим Сахно Натальей Ивановной
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Две наружные эвакуационные лестницы 3-го типа необходимые для запасных эвакуационных выходов со 2 этажа здания отсутствуют, а имеющиеся лестницы 3-го типа эвакуационных выходов со 2 этажа не соответствуют требованиям норм (уклон бо-	(ст.53 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2009; п.6.29, 6.30* СНиП 21-01-97*)	13.05.2019	

	лее 1:1, ширина марша не соответствует требованиям норм, ширина проступи не соответствует требованиям норм, высота ступеней не соответствует требованиям норм, не предусмотрено расстояние 1 метр между оконными проемами и наружными лестницами 3-го типа).			
2.	Не установлены указатели местонахождения ближайших противопожарных водосточников.	(п.55 ППР РФ; п.1.1, 2.7 НПБ 160-97)	13.05.2019	
3.	Не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего акта.	(п.55 ППР РФ)	13.05.2019	
4.	Запоры на дверях эвакуационных выходов в здании торгового комплекса не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	(п.35 ППР РФ)	13.05.2019	
5.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (кабинет логопеда).	(ст.54, 83, 91, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; прил.А таб.А1 п.9 СП 5.13130.2009; таб.1 п.9 НПБ 110-03)	13.05.2019	
6.	На объекте не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы ведущей на крышу здания с составлением соответствующего протокола испытаний.	(п.24 ППР РФ)	13.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Заместитель начальника
ОНДиПР Ейского района

(должность государственного инспектора)

Лукьянов Ю.А.

(фамилия, инициалы)

« 31 » мая 20 18 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

✓ 

(подпись)

Заведующий МБДОУ ДСКВ №29
г.Ейска МО Ейский район

(должность)

Сахно Н.И.

(фамилия, инициалы)

« ___ » мая 20 18 г.